



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

สัญญาการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน ๑ เมกะวัตต์
ระหว่าง
การไฟฟ้านครหลวง กับ นายนที ศรีภูมิวัฒน์

สัญญาเลขที่ IPS/2022/00311

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ ๑๑๙๒ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง โดย นายอำพล สงวนวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฟน.” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายนที ศรีภูมิวัฒน์ โดย นางสาวปุณณภา เรียงสุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่อยู่เลขที่ ๓๑๖/๓๙-๔๐ ซอยสุขุมวิท ๒๒ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้ไฟฟ้า” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ความรับผิดชอบในความเสียหายจากการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

๑.๑ กฟน. ตกลงยินยอมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม ๑๒.๐๑๕ กิโลวัตต์ ขนานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ตลอดเวลาตามความจำเป็น เฉพาะจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๒๓๐/๔๐๐ โวลต์ เท่านั้น

๑.๒ การใช้สิทธิตามสัญญานี้ให้ใช้ได้เฉพาะในกิจการของผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น จะนำไปขายจำหน่าย หรือ โอนให้แก่ผู้อื่นมิได้

๑.๓ ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. เฉพาะในส่วนที่ใช้ไฟฟ้าจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เลขที่ ๒๔๐๑๐๙๒๘ ซึ่งติดตั้ง ณ เลขที่ ๓๑๖/๓๗-๓๘ ซอยสุขุมวิท ๒๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เท่านั้น

๑.๔ สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาเป็นต้นไป และให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการสิ้นสุดสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้

๑.๔.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้า ยื่นหนังสือถึง กฟน. แสดงความประสงค์ที่จะยกเลิกการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้ กฟน. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนวันเลิกสัญญา

๑.๔.๒ หากคู่สัญญา ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ่งทำหนังสือแจ้งให้ฝ่ายนั้นดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่แก้ไขภายในเวลาดังกล่าว ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

๑.๕ เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของ กฟน. กฟน. มีสิทธิตรวจสอบหรือขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของ กฟน. เป็นการด่วน ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้ เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อได้แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบแล้ว โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องยินยอมและให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ กฟน. ทั้งนี้ กฟน. สงวนสิทธิในการเพิ่มเติมอุปกรณ์ ในระบบจำหน่ายของ กฟน. และมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นใดที่ กฟน. เห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องมีไว้ในระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในภายหลัง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านเทคนิคและรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าของ กฟน.

๑.๖ ผู้ใช้ไฟฟ้า ตกลงยินยอมร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ หากเกิด ความเสียหายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. และหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเกิดจากการเชื่อมต่อของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะชำระค่าเสียหายใด ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจาก กฟน. ทุกประการ

๑.๗ ผู้ใช้ไฟฟ้า ตกลงยินยอมร่วมกัน บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมทำงาน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า การควบคุมคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน การปฏิบัติการที่บกพร่องหรือสาเหตุอื่น ๆ จากฝ่ายใดฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิต ร่างกายของผู้หนึ่งผู้ใด กฟน. และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องร่วมกันตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดจากฝ่ายใดและฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ทั้งหมดเอง

๑.๘ การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และการควบคุมและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ตามคำสั่งของ กฟน. ไม่เป็นเหตุให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายจากการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริวาร ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอก

๑.๙ ผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ในตำแหน่งที่สามารถป้องกัน การย้อนกลับทางของพลังไฟฟ้าไม่ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ ต้องคอยตรวจสอบและระวังรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา หากปรากฏแน่ชัดว่าผู้ใช้ไฟฟ้าละเลยต่อการตรวจสอบและระวังรักษา อุปกรณ์ป้องกัน จนเป็นเหตุให้เกิดพลังไฟฟ้าย้อนกลับทาง ทำความเสียหายแก่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. แล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่ กฟน. โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ กฟน. อาจไม่ยินยอมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเดินเครื่องขนานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. จนกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้แก้ไข อุปกรณ์ป้องกันให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้ว หรือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมโยงในระบบ ๒๓๐/๔๐๐ โวลต์ และมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายลูกเดียวกัน ไม่เกินขีดจำกัดร้อยละ ๑๕ ของพิกัดหม้อแปลงจำหน่ายไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.

๑.๑๐ ผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ กฟน. ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบผลิตไฟฟ้าของตน อันจะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าของทั้งสองฝ่าย และห้ามดำเนินการใด ๆ กับอุปกรณ์เชื่อมต่อ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ กฟน. ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าและได้รับความยินยอมจาก กฟน. แล้ว

๑.๑๑ ผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานในการเชื่อมต่อ ตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. ที่ใช้บังคับ ณ ขณะนั้น

๑.๑๒ กฟน. ไม่รับผิดชอบในข้อขัดข้องหรือความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจได้รับจากการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน.

๑.๑๓ ผู้ใช้ไฟฟ้าขอรับรองว่า หาก กฟน. เปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน ผู้ใช้ไฟฟ้าจะจัดหาอุปกรณ์ Ring Main Unit ที่ กฟน. เห็นชอบมาติดตั้งที่บริเวณหน้าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของ กฟน. โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า

๑.๑๔ ผู้ใช้ไฟฟ้า รับผิดชอบจะปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริการและใช้ไฟฟ้าที่ กฟน. วางไว้ทุกประการ

๑.๑๕ กฟน. สงวนสิทธิ์ในการปลดการเชื่อมต่อหรือยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ในกรณีตรวจพบว่า ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าฯ นอกเหนือจากจุดเชื่อมต่อที่เครื่องวัดฯ ที่ระบุในข้อ ๑.๓

ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีการยุบรวมสถานที่ใช้ไฟฟ้าเป็นบ้านเลขที่เดียว และปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าภายในของผู้ใช้ไฟฟ้าให้รวมรับไฟฟ้าจาก กฟน. ด้วยเครื่องวัดฯ เดียว และ/หรือมีการขอต่ออายุสัญญา การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าฯ กฟน. จะตรวจสอบสายภายในและอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าฯ เพื่อให้การเชื่อมต่อ ยังคงเป็นไปตามระเบียบของ กฟน.

ข้อ ๒. ผลของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้

หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะข้อหนึ่งข้อใด กฟน. มีสิทธิงดการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ โดย กฟน. ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ในการงดจ่ายไฟฟ้างดกล่าวตามวรรคแรก กฟน. ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ที่ กฟน. จำต้องงดจ่ายไฟฟ้าในทันที

นอกจากนี้ หาก กฟน. เห็นว่าการกระทำของผู้เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานตามวรรคแรก จะก่อความเสียหายร้ายแรงแก่ กฟน. กฟน. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อ ๓. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมติใด ๆ ของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน หลังจากสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตามข้อ ๑.๔ แล้ว คู่สัญญาทุกฝ่ายจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงกำหนดให้เป็นวันเริ่มต้นการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ฉบับนี้เป็นต้นไป ด้วยการจัดทำเป็นข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔. การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้า ตกลงว่าจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความ ยินยอมเป็นหนังสือจาก กฟน.

ข้อ ๕. การบอกกล่าวระหว่างคู่สัญญา

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่แต่ละฝ่าย ให้ทำเป็น หนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ข้างต้น ของสัญญาฉบับนี้แล้ว ให้ถือว่าแต่ละฝ่ายได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่แต่ละฝ่ายได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง สถานที่อยู่ให้คู่สัญญาทุกฝ่ายทราบโดยวิธีดังกล่าวแล้ว

ในกรณีเร่งด่วน แต่ละฝ่ายอาจส่งหนังสือบอกกล่าวโดยทางโทรสารก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์ แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคแรกโดยพลัน

ข้อ ๖. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ให้เอกสารดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

๖.๑ ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๒ ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย ข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ



๖.๓ ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย ข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๔ แบบคำขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ของผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๕ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๓๕/๒๑๘๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับแจ้งการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต จำนวน ๑ ฉบับ

ข้อ ๗. คำดำเนินการในการสำรองความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของ กฟน.

หากภายหลัง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กฟพ.) มีมติให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ คำดำเนินการในการสำรองความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของ กฟน. และหรือค่าบริการที่เกี่ยวข้อง กฟน. จะดำเนินการเรียกเก็บค่าดำเนินการตามอัตราค่าบริการที่ กฟพ. ให้ความเห็นชอบ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้อง ชำระค่าดำเนินการดังกล่าวภายในเวลาเดียวกันกับเวลาชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าของ กฟน. ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับแล้ว ทั้งนี้ กฟน. ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจมีการเพิ่มหรือลด จากอัตราร้อยละ ๗ ตามกฎหมายในอนาคตด้วย

ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าดำเนินการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ตามวรรคแรก ผู้ใช้ไฟฟ้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของค่าดำเนินการที่ค้างชำระ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดชำระค่าดำเนินการดังกล่าวเป็นต้นไป จนกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะชำระค่าดำเนินการดังกล่าว เสร็จสิ้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ซึ่งทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ ข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือสัญญาฝ่ายละหนึ่งฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นายณที ศรีภูมิวัฒน์

การไฟฟ้านครหลวง

ลงชื่อ  ผู้ใช้ไฟฟ้า
(นางสาวปุนณภา เรียงสุวรรณ)

ลงชื่อ  กฟน.
(นายอำพล สงวนวงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ  พยาน
(นางธิดาพร โสภเส็ง)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวศิริรัตน์ งามเสนห์)

ผู้อำนวยการกองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง